

点検結果改善（計画・完了）報告書

令和〇年〇月〇日

鶴岡市消防長 様

名称 株式会社〇〇〇

所在地 鶴岡市〇〇町〇-〇

関係者（防火管理者）

職氏名 〇〇課長 鶴岡 一郎 印

電話 0235-〇〇-〇〇〇〇

令和〇年 〇月 〇日付けで報告した（消防用設備等・防火対象物）点検結果報告書の不良事項等について、改善計画及び改善の状況を次のとおり報告します。

不良事項等		改善内容等	改善予定年月日 改善完了年月日
消防用設備名	点検項目		
自動火災報知設備	感知器 外形	1階事務室感知器1個を交換した。	〇月〇日
消火器	耐圧性能	2005年製消火器3本を新品に交換した。	〇月〇日
誘導等	非常電源 機能	通路誘導灯5台のバッテリーを交換した。	〇月〇日
			具体的な日付を記入してください。
※受付欄		※経過欄	

- 備考 1 この改善報告書は、点検結果報告書を提出した日から1ヶ月以内に提出して下さい。
- 2 この用紙に書ききれない場合は、別紙に記入し添付して下さい。
- 3 消防用設備等の種類又は点検項目ごとに記入して下さい。
- 4 ※印欄は、記入しないで下さい。